














ALTERAÇÕES NA IDENTIFICAÇÃO DOS CONDUTORES ISOLADOS

A aplicação da nova edição do documento CENELEC HD 308 implica a utilização do seguinte código de cores nos isolamentos dos cabos de Baixa Tensão

2x	Ct / Az	
3x	Ct / Pt / Cz	
3G	Ct / Az / AmVd	
3,5x	Ct / Pt / Cz / Az	
4x	Ct / Pt / Cz / Az	
4G	Ct / Pt / Cz / AmVd	
5x	Ct / Pt / Cz / Pt / Az	
5G	Ct / Pt / Cz / AmVd / Az	

-  Condutor de protecção
-  Neutro
-  Fase
-  Fase
-  Fase